

# 您的企业的 雨水排放系统

## 雨水从您的企业流向普吉特海湾 (Puget Sound)

雨水通过您企业的雨水系统排入附近的溪流或河流。

当雨水沿着地面流动时,它会带走油和油脂等污染物。  
最终,污染物会流入普吉特湾 (Puget Sound)。

您的企业有预防洪水和污染的系统

- ◆ 集水盆
- ◆ 地窖
- ◆ 油水分离器
- ◆ 生物过滤带
- ◆ 雨水池

## 您的雨水排放系统需要维护

每个企业都有不同的雨水系统。有些只是简单地排放雨水。另一些人则收集水,然后慢慢地放出来。有些有助于过滤污染物。

您的企业有责任维护您的雨水系统。定期检查和维护您的系统,以保证雨水排出并避免昂贵的清理费用。

另一面还有  
保养秘诀! →



报告泄漏:360-363-8100  
[marysvillewa.gov/BizInspection](http://marysvillewa.gov/BizInspection)

# 如何维护您的雨水排放系统



## 雨水池

每半年检查一次, 暴风雨后检查一次

- 在旱季将草剪至 4-9 英寸 (清除剪下的草)
- 清除距出水口 1 英尺范围内的池塘控制结构中的沉积物或填充超过其深度的四分之一
- 寻找侵蚀、啮齿动物洞和裸露斑块
- 检查池塘沉积物
- 拔除有害杂草并保持通道畅通

## 油水分离器

每季度检查

- 检查积油量——应低于 1 英寸
- 观察流出的水——它不应该有光泽
- 检查拱顶和挡板或聚结板是否损坏
- 清除深度超过 6 英寸的垃圾和沉积物

## 拱顶

每年检查

- 清除垃圾和土壤
- 确保井盖正确就位
- 目视确认梯子状况良好
- 检查裂缝

## 集水盆

每半年检查一次, 暴风雨后检查一次

- 清理下水道孔盖周围
- 清除垃圾和杂物
- 清除沉积物——它应该至少低于最低管道 6 英寸
- 检查裂缝和分离的灌浆条

## 生物过滤带

冬季前和暴风雨后检查

- 清除垃圾、碎片和沉积物 (如果 2 英寸或更多)
- 手工拔除杂草——不要使用杀虫剂
- 检查是否有侵蚀和堵塞
- 对于长满草的洼地: 重新播种裸露区域, 并将草剪至 4 英寸高
- 对于植被覆盖的洼地: 更换枯死的植物并覆盖 3 英寸深的覆盖物

遵循以下最佳做法:

- 永远不要进入地窖
- 戴上手套清理油污
- 定期扫地
- 保留维护记录
- 遵循维护计划



报告泄漏: 360-363-8100  
[marysvillewa.gov/BizInspection](http://marysvillewa.gov/BizInspection)